

23.09.2022, учетный номер 22230061000203589877

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/13661994>

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

656006 г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: mchs@alregn.ru телефон 8 (3852)20-23-19

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от «24» марта 2023 г., 10 час. 00 мин. № 22-009-2023/0111ак

(дата и время составления акта)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 5

УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

658820, Алтайский край, г. Славгород, ул. Володарского, 192,

E-mail: 5tond@22.mchs.gov.ru, телефон 8(38568) 5-38-37

(место составления акта)

Акт выездной проверки

плановой

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №5 Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Базенко Виталия Викторовича от «09» марта 2023 г. № 22-009-2023/0111рс, учётный номер выездной проверки 22230061000203589877

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках

006 - Федеральный государственный пожарный надзор.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- 1) Климюком Артемом Алексеевичем – дознавателем территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №5 Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю
- 2) Носовым Артемом Сергеевичем – дознавателем территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №5 Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: 1) не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: зданий, помещений и территории:

Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Родинского района»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Алтайский край, Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Советская, 22

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Родинского района», Алтайский край, Родинский р-н, с. Родино, ул. Ленина 228, (ИНН 2267004095).

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 21 » марта 2023 г. 09 час. 30 мин.
по « 24 » марта 2023 г. 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: не приостанавливалась

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня, 3 часа.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 21 » марта 2023 г. 09 час. 30 мин.
по « 21 » марта 2023 г. 10 час. 30 мин.

Алтайский край, Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Советская, 22

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены: протокол осмотра от 21.03.2023

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) инструментальное обследование

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с « 21 » марта 2023 г. 10 час. 30 мин.
по « 21 » марта 2023 г. 11 час. 00 мин.

Алтайский край, Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Советская, 22

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены: протокол инструментального обследования от 21.03.2023

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) истребование документов

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с « 20 » марта 2023 г. 11 час. 00 мин.
по « 20 » марта 2023 г. 12 час. 00 мин.

Алтайский край, Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Советская, 22

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены: требование о предоставлении документов от 20.03.2023

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

4) опрос

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с « 21 » марта 2023 г. 11 час. 00 мин.
по « 21 » марта 2023 г. 11 час. 30 мин.

Алтайский край, Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Советская, 22

по результатам которого составлены: протокол опроса от 21.03.2023

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: техническая документация на здания, договор на обслуживание СППЗ, распорядительные документы, документы по обучению ответственного лица (удостоверение).

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено: выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

1. На объекте защиты не хранится (не представлена) техническая документация, подтверждающая проверку состояния огнезащитного покрытия деревянных конструкций чердачного помещения здания в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. (п. 13, п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (далее ППР в РФ);
2. Ручной пожарный извещатель расположенный около восточного эвакуационного выхода находится в неисправном состоянии. На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы автоматической пожарной сигнализации. (п.54 ППР в РФ, п. 7, ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ);
3. На путях эвакуации в здании отсутствует эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при пропадании питания основного (рабочего) освещения. (ст.52, ст.53, ч.9 ст.82, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.4.3.12 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 №194; п. 7.6.1, п. 7.6.3 свода правил СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»; п.37 ППР в РФ, 4.3.12 Свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);
4. Для облицовки поверхности пола на путях эвакуации (коридор) применены горючие материалы (линолеум), при этом не представлен документ, позволяющий сделать вывод о показателях его пожарной опасности и области применения. (ч.4 ст.4, ч.3 ст.11, ст.134, табл.28, Федерального закона от 22.07.2009 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 ППР в РФ);
5. Помещение кухни на объекте защиты не оборудовано системой пожарной сигнализации. (ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение №3 п. 38 постановления Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»);
6. Кабинеты № 6, № 7, № 8, № 10, № 11 и игровая комната оснащены пожарными извещателями не соответствующего типа, а именно в системе автоматической пожарной сигнализации используется дымовой пожарный извещатель и тепловой, вместо требуемых двух дымовых. (ч. 4 ст. 4, ст.52, ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.4.3 Свода правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»; Таблица М.1, Приложение М, п. 13.1.10, п. 13.3.3 Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; Таблица 3, п. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», п. 12.16 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. нормы и правила проектирования»);
7. В месте установки приемно-контрольного пожарного прибора не размещена информация с

- перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты. (п. 10 ППР в РФ);
8. Руководитель организации не организовал разработку плана эвакуации людей при пожаре. (п. 5 ППР в РФ, п. 4.5.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные).
9. На объекте защиты не ведется (не представлен) журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (п.17; п.54 ППР в РФ);
10. В помещении кухни здания, расположен огнетушитель с просроченным сроком годности (не перезаряжался с 2014 года).(п. 60 ППР в РФ).

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 21.03.2023;
- 2) фото таблица к протоколу осмотра от 21.03.2023;
- 3) протокол инструментального обследования от 21.03.2023;
- 4) протокол опроса от 21.03.2023;
- 5) требование о предоставлении документов от 20.03.2023;
- 6) проверочный лист (Приложение N 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 N 78 «Объекты всех классов функциональной пожарной опасности»);

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Дознаватель ОД ТО НД и ПР №5 УНД и ПР

ГУ МЧС России по Алтайскому краю

младший лейтенант внутренней службы Климюк А.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего проверку)

Дознаватель ТО НД и ПР №5 УНД и ПР

ГУ МЧС России по Алтайскому краю

лейтенант внутренней службы Носов А.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Климюк Артем Алексеевич – Дознаватель ОД ТО НД и ПР №5 Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю,

телефон: 8(38568) 5-38-37, E-mail: 5tond@22.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом выездной проверки ознакомлен «24» марта 2023 г. 10 час. 10 мин.

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Акт выездной проверки направлен на адрес электронной почты:

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

исх 346 от 24.03.2023



в ходе, которого присутствовали представитель контролируемого лица:
Заведующий филиалом Николаева Елена Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты не хранится (не представлена) техническая документация, подтверждающая проверку состояния огнезащитного покрытия деревянных конструкций чердачного помещения здания в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.	п. 13, п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (далее ППР в РФ);	15.01.2024	
2.	Ручной пожарный извещатель расположенный около восточного эвакуационного выхода находится в неисправном состоянии. На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы автоматической пожарной сигнализации.	п.54 ППР в РФ, п. 7, ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ	25.04.2023	
3.	На путях эвакуации в здании отсутствует эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при пропадании питания основного (рабочего) освещения.	ст.52, ст.53, ч.9 ст.82, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.4.3.12 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 №194; п. 7.6.1, п. 7.6.3 свода правил СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»; п.37 ППР в РФ, 4.3.12 свода правил СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	15.01.2024	
4.	Для облицовки поверхности пола на путях эвакуации (коридор) применены горючие материалы (линолеум), при этом не представлен документ, позволяющий сделать вывод о	ч.4 ст.4, ч.3 ст.11, ст.134, табл.28, Федерального закона от 22.07.2009 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.25 «ППР в РФ»	15.01.2024	

	показателях его пожарной опасности и области применения			
5.	Помещение кухни на объекте защиты, не оборудовано системой пожарной сигнализации.	ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение №3 п. 38 постановления Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	15.01.2024	
6.	Кабинеты № 6, № 7, № 8, № 10, № 11 и игровая комната оснащены пожарными извещателями не соответствующего типа, а именно в системе автоматической пожарной сигнализации используется дымовой пожарный извещатель и тепловой, вместо требуемых двух дымовых.	ч. 4 ст. 4, ст.52, ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.4.3 Свода правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»; Таблица М.1, Приложение М, п. 13.1.10, п. 13.3.3 Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; Таблица 3, п. 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», п. 12.16 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. нормы и правила проектирования»	15.01.2024	
7.	В месте установки приемно-контрольного пожарного прибора не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты.	п. 10 ППР в РФ	25.04.2023	
8.	Руководитель организации не организовал разработку плана эвакуации людей при пожаре..	п. 5 ППР в РФ, п. 4.5.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные	25.04.2023	

9.	На объекте защиты не ведется (не предоставлен) журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п.17; п.54 ППР в РФ	25.04.2023	
10.	В помещении кухни здания, расположен огнетушитель с просроченным сроком годности(не перезаряжался с 2014 года.).	п. 60 ППР в РФ	25.04.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Информацию об исполнении Предписания прошу направить в ТО НДиПР №5 УНДиПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю по e-mail: 5tond@22.mchs.gov.ru, посредством почтовой связи, по адресу: 658820, Алтайский край, г. Славгород, ул. Володарского, д.192 или нарочно, в срок не позднее установленной даты устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно по п.2;п.7;п.8;п.9;п.10 в срок до 24.04.2023, по п.1;п.3;п.4;п.5;п.6 в срок до 15.01.2024.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

« » марта 2023 г.

Дознаватель ТО НД и ПР №5 УНД и ПР
ГУ МЧС России по Алтайскому краю
лейтенант внутренней службы Носов А.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Дознаватель ТО НД и ПР №5 УНД и ПР
ГУ МЧС России по Алтайскому краю
младший лейтенант внутренней службы
Климюк А.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

ч. 1 ст. 24.03.2023

(подпись)



(подпись)



(подпись)

