



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail mchs@ab.ru, телефон 54-06-28
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 9
658130, Алтайский край, г. Алейск, ул. Сердюка, 164, т. 8(38553) 24-5-73
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении

плановой, выездной проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от "05" февраля 2018 г. № 78

1. Провести проверку в отношении: Краевого государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Шипуновский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ИНН 2289002493, ОГРН 1022202955895

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения юридического лица: 658390 Алтайский край, Шипуновский район, Шипуново, пер. Кирова 1а; Наименование и место нахождения объекта защиты: помещенная на территории школы, расположенной по адресу: 658390 Алтайский край, Шипуновский район, Шипуново, пер. Кирова 1а; Правообладатель объекта защиты: Краевое государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Шипуновский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Категория риска объекта защиты и (или) территории (земельного участка): категория высокого риска

4. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: государственного инспектора г. Алейска и Алейского, Мамонтовского, Топчихинского, Усть-Пристанского, Шипуновского, Усть-Калманского, Чарышского, Краснощековского, Калманского районов пожарному надзору Богомаз Алексея Николаевича

(Фамилия, имя отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

5. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц: эксперты не привлекаются

(Фамилия, имя отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций, сведения о государственной аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций)

6. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления надзора за выполнением требований пожарной безопасности, реестровый номер ФРГУ № 10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

7. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год, размещенного на официальных сайтах: Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МЧС России в «Интернет», Приложение № 1 приказа МЧС России от 28.06.2018 № 261 "Об утверждении списка проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС, России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности"

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

в случае проведения внеплановой проверки:

- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов обращений;

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения;

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: предупреждение, выявление и пресечение нарушений, совершаемых юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями их уполномоченными представителями требований законодательства в области обеспечения пожарной безопасности лицом.

8. Предметом настоящей проверки являются (отметить нужное): ☒

☒ соблюдение обязательных требований пожарной безопасности и (или) требований пожарной безопасности, установленных муниципальными правовыми актами;

☐ соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

☐ соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования)

☐ осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

☐ выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

☐ проведение мероприятий:

☐ по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

☐ по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

☐ по обеспечению безопасности государства;

☐ по ликвидации последствий причинения такого вреда.

9. Срок проведения проверки: Не более 20 рабочих дней

(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить с «11» февраля 2019 года

Проверку окончить не позднее «28» февраля 2019 года

10. Правовые основания проведения проверки: ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1997 № 69 «О пожарной безопасности», ч. 9 ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановление Правительства РФ от 23.11.2018 № 944 «Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными

принимателями, в отношении которых плановые проверки проводятся с установленной периодичностью»

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

11. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: ч. 1 Приказа МЧС России от 22.03.2018 № 116 «Об утверждении Перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении федерального государственного надзора в области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также во внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации за пользованием маломерными судами и базами (сооружениями) для стоянок»

12. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия, контроля и сроков его проведения): 1) анализ сведений, содержащихся в документах правообладателя объекта защиты, связанных с исполнением требований пожарной безопасности, исполнением предписаний, постановлений и представлений должностных лиц органов ГПН (с «11» февраля 2019 года по «28» февраля 2019 года);

2) обследования объекта защиты (визуальный осмотр) (с «11» февраля 2019 года по «28» февраля 2019 года);

13. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при наличии): Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 года № 290 «Об утверждении федерального государственного пожарного надзора»; Приказ МЧС России от 30 ноября 2016 года № 644 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности»

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

14. Перечень документов, представление которых юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении должностных лиц, лиц ответственных за противопожарное состояние объекта, должностные инструкции, договора аренды); техническая документация, связанная с вопросами водоснабжения установок и систем обнаружения и предотвращения пожара и противопожарной защиты; договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем обнаружения и предотвращения пожара и противопожарной защиты; технологическая документация, наличие ведения которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами; сертификаты соответствия (декларации соответствия)

Начальник ТО НД и ПР № 9 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю - главный государственный инспектор г. Алейска и Алейского, Мамонтовского, Топчихинского, Усть-Пристанского, Шипуновского, Усть-Калманского, Чарышского, Краснощековского, Калманского районов по пожарному надзору Рябцев А.А.

Должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки



Государственный инспектор г. Алейска и Алейского, Мамонтовского, Топчихинского, Усть-Пристанского, Шипуновского, Усть-Калманского, Чарышского, Краснощековского, Калманского районов по пожарному надзору Богомаз Алексей Николаевич. тел. 8(38550)23-0-45

Ф.И.О. и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Распоряжение направлено:

(делается отметка о способе направления распоряжения (факсимильной связью, электронно, заказным письмом с уведомлением о вручении), дата направления)

При вручении копии распоряжения под роспись:

Получил (а)

(подпись)

дата, должность, фамилия, инициалы

03.02.19г. 819⁰⁰ Баранов Д.В. Ку



**МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО
АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Территориальный отдел надзорной
деятельности и профилактической работы
№ 9**

658130 г. Алейск, ул. Сердюка 164

телефон 2-45-73, факс 2-12-01

исх. 2-12-46/28 от 25.02.2019 года

Директору КГБСУСО «Шипуновский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»

Куликову Д.В.

658390, Алтайский край, Шипуновский
район с. Шипуново пер. Кирова 1а

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

«25» февраля 2019 г.

с.Шипуново

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, государственный инспектор ТО НД и ПР № 9 г. Алейска и районов по пожарному надзору
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

майор внутренней службы Богомаз Алексей Богомаз Алексей Николаевич
рассмотрев административные материалы № 5, составляемые по результатам
проверки органом государственного надзора в отношении КГБСУСО «Шипуновский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

Материалами установлено, что

на территории, в здании и помещениях КГБСУСО «Шипуновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: 658390 Алтайский край, Шипуновский район, с. Шипуново пер. Кирова 1а нарушены требования Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года, приказ МЧС России от 24.02.2009 г. № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»; СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утвержденные приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288; СП 1.13130.2013, утвержденные приказом МЧС России от 24.03.2013 N 171; Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390

а именно: 22 февраля 2019 года в 16 часов 00 минут по адресу: Алтайский край, Шипуновский район, с. Шипуново пер. Кирова 1а.

указывается дата, адрес, место совершения правонарушения;

1. Не представлена декларация пожарной безопасности – ч.5 ст.6, ч.1,3-5 ст. 6 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года, приказ МЧС России от 24.02.2009 г. № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности».
2. Допущена эксплуатация помещения электрощитовой, помещения прачечной с дверью пределом огнестойкости менее 0,6 часа - п. 1.82 Строительных норм и правил СНиП

- (16.05.1989), ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утвержденные приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288;
3. Двери лестничных клеток, не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения притворах - п.п. 2 п. 4.2.7 СП 1.13130.2013, утвержденные приказом МЧС России от 24.03.2013 N 171;
 4. Отделка пола и стен на путях эвакуации в здании администрации использованы материалы с высокой пожарной опасностью- п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года, п. 4.3.2 СП 1.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) утвержденные приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171;
 5. На дверях гаража отсутствует категорирование помещений- п. 5.1.2. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утвержденные приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288;
 6. Слабое знание персонала на объекте защиты с круглосуточным пребыванием людей в здании администрации в случае возникновения пожара - п. 13 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.
 7. На путях эвакуации лестничной клетки усинорована батарея - п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, п. 4.4.4 СП 1.13130.2013, утвержденные приказом МЧС России от 24.03.2013 N 171; ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которыми выносится постановление)

Вам необходимо в течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность

(подпись лица, вынесшего представление)



А.Н. Богомаз
(расшифровка подписи)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

Алтайский край, г.Барнаул, ул.Взлетная, 2-и, т.54-06-28, mchs@ab.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 9
управления надзорной деятельности и профилактической работы**

ГУ МЧС России по Алтайскому краю
(наименование органа государственного надзора)

658130 Алтайский край, г. Алейск, ул. Сердюка, 164, т.24-5-73
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

с. Шипуново, пер. Кирова 1 а.

(место составления акта)

“ 22 ” февраля 20

(дата составления акта)

16 часов 00 м
(время составл

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**
№ 78

по адресу/адресам: 658390 Алтайский край Шипуновский район, с. Шипуново, пер. Кирова 1а
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 78 от 05.02.2019 г. главного государственного инспектора г.Але
Алейского, Мамонтовского, Топчихинского, Усть-Пристанского, Шипуновского, Усть-Калманс
Калманского, Краснощековского, Чарышского районов по пожарному надзору подполковника сл
Рябцева Андрея Анатольевича, и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - Ф
пожарной безопасности».

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Краевого государственного бюджет
стационарного учреждения социального обслуживания «Шипуновский дом-интернат
престарелых и инвалидов»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Вид государственного контроля (надзора): федеральный государственный пожарный надзор

Дата и время проведения проверки:

"18" февраля 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

"22" февраля 2019 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час (заполняется в случае
проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении
деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2/3

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТО НД № 9 УНД ГУ МЧС России по Алтайскому краю (Шипуновский рай
с. Шипуново, пер. Южный, 35, тел. 23-0-45

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим
проверку ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) Куликов Дмитрий Витальевич

05.02.2019 г. в 14-00 мин

(Фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: заместитель главного государственного инспектора ТО НД № 9 г.
Алейска и районов по пожарному надзору Богомаз Алексей Николаевич

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку)

Лица, привлекаемые к проведению проверки: не привлекались

(Фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор Куликов Дмитрий Витальевич

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)


В ходе проведения проверки:


Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Не представлена декларация пожарной безопасности – ч.5 ст.6, ч.1,3-5 ст. 64 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года, приказ МЧС России от 24.02.2009 г. № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности».
2. Допущена эксплуатация помещения электрощитовой, помещения прачечной с дверью с пределом огнестойкости менее 0,6 часа - п. 1.82 Строительных норм и правил СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения", утверждены Госстроем СССР (16.05.1989), ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утвержденные приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288;
3. Двери лестничных клеток, не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах - п.п. 2 п. 4.2.7 СП 1.13130.2013, утвержденные приказом МЧС России от 24.03.2013 N 171;
4. Отделка пола и стен на путях эвакуации в здании администрации использована из материалов с высокой пожарной опасностью- п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года, п. 4.3.2 СП 1.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171;
5. На дверях гаража отсутствует категорирование помещений- п. 5.1.2. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утвержденные приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288;
6. Слабое знание персонала на объекте защиты с круглосуточным пребыванием людей по эвакуации в случае возникновения пожара - п. 13 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.
7. На путях эвакуации лестничной клетки усыновлена батарея - п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, п. 4.4.4 СП 1.13130.2013, утвержденные приказом МЧС России от 24.03.2013 N 171; ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года.


Проведен инструктаж «О мерах пожарной безопасности на объекте, на производстве, в быту, в лесах, при проведении массовых мероприятий». Проведена тренировка по эвакуации при пожаре или другой чрезвычайной ситуации.


Запись в Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя имеется (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

1 Предписание № 78/1/39 от 22.02.2019 г. 2. Протокол № 5 от 22.02.2019 г.

3. Проверочные лист - Приложение № 1 приказа МЧС России от 28.06.2018 № 261 "Об утверждении форм . проверочных листов, используемых должностными лицами федерального

государственного пожарного надзора МЧС, России при проведении плановых проверок
контролю за соблюдением требований пожарной безопасности

Государственный инспектор ТО НД и ПР № 9 г. Алейский район
по пожарному надзору Богомаз А.Н.

«22» февраля 2019 г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор Куликов Дмитрий Витальевич

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«22» февраля 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 65-82-19

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Алтайскому краю**

(наименование территориального органа МЧС России)

656002, г. Барнаул, улица Взлетная, 2И, тел. 54-07-25, 54-07-26, E-mail mchs@ab.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Территориальный отдел надзорной деятельности профилактической работы
№9 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

краю 658130, Алтайский край, г. Алейск, ул. Сердюка, 164, т.24-5-73

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 78/ 1 / 39

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Краевом государственному бюджетному стационарному учреждению социального обслуживания
«Шипуновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в лице директора

Куликова Дмитрия Витальевича

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

на основании распоряжения № 78 от 05.02.2019 г. главного государственного инспектора
г.Алейска, Алейского, Мамонтовского, Топчихинского, Усть-Пристанского, Шипуновского,
Усть-Калманского, Калманского, Краснощековского, Чарышского районов по пожарному надзору
подполковника внутренней службы Рябцева Андрея Анатольевича, ст. 6.1 Федерального закона
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
10 ч. 00 мин. по 12 ч 00 мин. « 18 » февраля 2019 г.

15 ч. 00 мин. по 16 ч 00 мин. « 22 » Февраля 2019 г.

проведено обследование (проверка) зданий, помещений, строений Краевого государственного
бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Шипуновский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»

расположенного по адресу: Алтайский край Шипуновский район, с.Шипуново, пер. Кирова 1а
государственным инспектором ТО НД и ПР № 9 г.Алейска и районов по пожарному надзору
Богомаз Алексеем Николаевич

фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие,
по надзору наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором КГБСУСО «Шипуновский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Куликовым Дмитрием Витальевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, вы-
явленных в ходе мероприятия по надзору:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного наруше- ния	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) норма- тивного документа по пожарной безопасности, требо- вания которого(ых) нарушены	Срок уст- ранения нарушения требований пожарной безопасно- сти	Отметка (подпись) о выполнени и (указыва- ется только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не представлена декларация	ч.5 ст.6, ч.1,3-5 ст. 64 Федерального закона "Техниче-	01.09.2019	

	пожарной безопасности	ский регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года, приказ МЧС России от 24.02.2009 г. № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности».		
2	Допущена эксплуатация помещения электрощитовой, помещения прачечной с дверью с пределом огнестойкости менее 0,6 часа	п. 1.82 Строительных норм и правил СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения", утверждены Госстроем СССР (16.05.1989), ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" опубликованный в "Собрании законодательства РФ", 28.07.2008, N 30 (ч. 1), ст. 3579, "Парламентской газете", N 47-49, 31.07.2008, "Российской газете", N 163, 01.08.2008 г., п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утвержденные приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288	01.09.2019	
3	Двери лестничных клеток, не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах	п.п. 2 п. 4.2.7 СП 1.13130.2013, утвержденные приказом МЧС России от 24.03.2013 N 171;	01.09.2019	
4	Отделка пола и стен на путях эвакуации в здании администрации использована из материалов с высокой пожарной опасностью	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года, п. 4.3.2 СП 1.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 171;	01.09.2019	
5	На дверях гаража отсутствует категорирование помещений	п. 5.1.2. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утвержденные приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288;	01.09.2019	
6	На дверях гаража отсутствует категорирование помещений	п. 5.1.2. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утвержденные приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288;	01.09.2019	
7	На путях эвакуации лестничной клетки усвоена батарея	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, п. 4.4.4 СП 1.13130.2013, утвержденные приказом МЧС России от 24.03.2013 N 171; ст. 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года.	01.09.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические или юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители орга
низаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государст
венного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков
или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Алейска и районов
по пожарному надзору Богомаз Алексей Николаевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

“ 22 ” февраля 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

“ 22 ” февраля 20 19 г.

