



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

656006 г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: mchs@alregn.ru телефон 8 (3852)20-23-19

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 5

УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

658820 г. Славгород, ул. Володарского, 192, E-mail: 5tond@22.mchs.gov.ru, тел.: 8(38568)53837

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от "31" января 2023 г. N 40-7

1. КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения города Славгорода" ИНН: 2210003202, ОГРН: 1022200865939, расположенному по адресу: Алтайский край, г. Славгород, ул. Луначарского, 126

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

006 – Федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):


В Стационарном отделении для престарелых и инвалидов филиале КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Славгорода», расположенном по адресу: г.Славгород, ул. Тимирязева, 146, допущены нарушения обязательных требований в области пожарной безопасности.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1) На объекте защиты не представлена Инструкция о мерах пожарной безопасности, разработанная в соответствии с требованиями главы XVIII Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020 №1479 (п.392 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479);

2) На объекте защиты к работе допускаются лица, не обученные мерам пожарной безопасности - работник охраны ЧОП «Шериф» Воробьев Валерий Григорьевич не знает свои обязанности и действия при пожаре, пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики (п.3 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479);



3) На объекте защиты, замок на двери эвакуационного выхода с северной стороны корпуса №2, ведущего на пищеблок, не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа (п.26 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479);

4) На объекте защиты в кабинете шеф-повара, расположенном в здании пищеблока допущено оставление без присмотра включенным в электрическую сеть электронагревательный обогревательного прибора (п.п.«И» п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479);

5) На объекте защиты эвакуационное освещение на 1м этаже 3го корпуса и 3м этаже 1го корпуса, не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (п.37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479; ч.4 ст.4, ст. 11 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.74 СНИП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение», принят и введен в действие постановлением Минстроя России от 2 августа 1995 г. № 18-78);

6) Приборы приемно-контрольный пожарный и управления пожарный, установлены вне помещения поста с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (п.5.12 СП484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования);

7) На объекте защиты не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено» (п.11 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479).

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:

Устранить имеющиеся нарушения обязательных требований пожарной безопасности на объекте защиты по адресу: Алтайский край, г. Славгород, ул. Тимирязева, 146.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п. 58 постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 N 290 «Положение о федеральном государственном пожарном надзоре»

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Ст. дознаватель ТО НД и ПР №5 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю майор внутренней службы Полубояринов А.И. телефон 8(38565) 5-38-37, E-mail: 5tond@22.mchs.gov.ru (фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

