


Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

Таблица № 7

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
09.02.2015г	Роспотребнадзор по Алтайскому краю Территориальный отдел в Михайловском, Волчихинском, Ключевском районах	Соблюдение учреждением обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей;	Выявлены следующие замечания: 1. Провести ремонт стен в в санузлах при жилых комнатах. 2.Провести ремонт полов в санузлах при жилых комнатах 3.Оборудование принудительной приточно-вытяжной вентиляцией в помещениях пищеблока. 4.Заменить гигиеническое покрытие на мебели в бане	.Принять меры по устранению нарушений до 05.12.2015г.
12.02.2015г.	ТО НД №5 УНД ГУ МЧС России по Алтайскому краю	Плановая проверка соблюдения требований пожарной безопасности.	Нарушений нет	

Директор  С.Н.Кирюшин