



№22240041000107376074



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
 а прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**
**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
 потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**
 в г. Алейске, Алейском, Калманском, Топчихинском, Усть-Калманском,
 Усть-Пристанском и Чарышском районах
 Олимпийский пр., 7, г. Алейск, Алтайский край, 658130
 Тел.: 8 (38553) 2-24-02; факс: 8 (38553) 2-24-02; E-mail: to-aleys @22.rosпотребнадзор.ru

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

«07» июня 2024 г.

№ 13/1-80

1. В соответствии с решением от 06 мая 2024 г. N 13/1-26 начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Алейске, Алейском, Калманском, Топчихинском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском и Чарышском районах Рожнёва Захара Руслановича

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа)

в период с «15» мая 2024 г. по «07» июня 2024 г. при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

(указывается вид федерального государственного контроля (надзора))

проведена (о) плановая выездная проверка

(указывается вид мероприятия)

в отношении: **КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО СТАЦИОНАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "УСТЬ-КАЛМАНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ МАЛОЙ ВМЕСТИМОСТИ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"**, ИНН 2284003045, ОГРН 1022202863210, 658165, Алтайский край, р-н Усть-Калманский, с Кабаново, ул Ползунова, 25

(наименование контролируемого лица, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведено мероприятие)

по адресу: 658165, Алтайский край, р-н Усть-Калманский, с Кабаново, ул Ползунова, 25

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес)

(местоположение) нахождения объектов контроля, в отношении которых проведено мероприятие)

2. При проведении мероприятия выявлены нарушения обязательных требований:

1. Потолок в прачечной (помещение где осуществляется стирка), овощехранилище, медицинский кабинет, пищеблок(варочный цех) имеет дефекты и повреждения, что не позволяет проводить ежедневную уборку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п. 9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (далее СП 2.1.3678-20) и подтверждается фототаблицей.

Согласно п. 9.21. СП 2.1.3678-20 Потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибком и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека.

2. Стены в коридоре 2го этажа, прачечная грязный вход коридор, овощехранилище имеют дефекты и повреждения, что не позволяет проводить ежедневную уборку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п. 9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (далее СП 2.1.3678-20) и подтверждается фототаблицей.

Согласно п. 9.21. СП 2.1.3678-20 Потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибком и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека.

3. Зона (участок) и размещенное в ней оборудование (1 плита 4-х комфорная), является источником выделения тепла не оборудована локальной вытяжной системой, которая может присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений, что является нарушение п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" и подтверждается фототаблицей и объяснением.

Согласно п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. Воздух рабочей зоны и параметры микроклимата должны соответствовать гигиеническим нормативам.

(описываются нарушения, недостатки и несоответствия, указываются нормативные правовые акты и их структурные единицы, которыми установлены нарушенные обязательные требования)

3. На основании Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:

КРАЕВОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ СТАЦИОНАРНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "УСТЬ-КАЛМАНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ МАЛОЙ ВМЕСТИМОСТИ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ", ИНН

2284003045, ОГРН 1022202863210, 658165, Алтайский край, р-н Усть-Калманский, с Кабаново, ул Ползунова, 25

(указываются наименование контролируемого лица, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля)

устранить выявленные нарушения не позднее «08» сентября 2025г.

Информацию об исполнении настоящего предписания и устранении выявленных нарушений надлежит направить в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Алейске. Алейском, Калманском, Топчихинском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском и Чарышском районах не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока устранения выявленных нарушений, по адресу: 658130 Алтайский край г.Алейск, пр. Олимпийский, 7, либо факсом по телефону 8-385-53-22-4-02, либо электронной почтой по адресу to-aleys@22.rospotrebnadzor.ru.

(указывается адрес Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю или территориального отдела)

Разъясняем, что за невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства предусмотрена административная ответственность, установленная ст. 19.5 КоАП РФ.

Кроме того, согласно п. 4 ч. 2 ст. 90, ч. 2 ст. 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае неисполнения настоящего предписания в установленные сроки территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Алейске. Алейском, Калманском, Топчихинском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском и Чарышском районах вправе принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания.

В соответствии со ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать данное предписание в досудебном порядке с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

Должностное лицо,
выдавшее предписание

подпись

Савушкина Екатерина Дмитриевна
фамилия, имя, отчество

Копия настоящего
предписания вручена

« 04 » 06 2024 г.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)

Настоящее предписание направлено контролируемому лицу по адресу: _____