



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю**

(656006 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлетная 2-и, тел. (3852)-202-319, E-mail:
mchs@22.mchs.gov.ru

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району
территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 1
управления надзорной деятельности и профилактической работы**

656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Интернациональная, 58, тел. 8(38526) 3-35-61,
E-mail: cltond@22.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 22-005-2023/0011рс /1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

от «20» марта 2023 г.,

вручается: КГБУ СО «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавлики»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 1 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Полякова Максима Валерьевича № 22-005-2023/0011рс от «09» марта 2023 года

в период с 09:00 «16» марта 2023 г. по 11:00 «16» марта 2023 г.

в период с 15:00 «20» марта 2023 г. по 16:00 «20» марта 2023 г.

1) Дугиным Иваном Владимировичем – дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 1 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

Проведено: КНМ - плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Начальник хозяйственной части КГБУ СО «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавлики» Игошин Андрей Викторович

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований по- жарной безопасности, с указанием конкретного ме- ста выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного право- вого акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожар- ной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной без- опасности	Отметка о вы- полне- нии
1.	На объекте надзора двери в помещении приготовления пищи (пищеблок) не отделена от других помещений и коридоров противопожарной перегородкой 1-го тип с соответствующим типом заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарными дверями с пределом огнестойкости не ниже EI – 30)	п. 1 ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 88; таб. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	01.03.2024	
2.	На объекте надзора дверь в помещение прачечной не отделена от других помещений и коридоров противопожарной перегородкой 1-го тип с соответствующим типом заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарными дверями с пределом огнестойкости не ниже EI – 30)	п. 1 ч. 3 ст. 4; ст. 88; таб. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	01.03.2024	
3.	На объекте надзора помещения прачечной не защищены системой пожарной сигнализацией	п. 1 ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4. СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»	01.03.2024	

4.	Объект надзора недостаточно обеспечен эвакуационным освещением.	п. 1 ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 7.6.3 СП 52.13130.2016 «Естественное и искусственное освещение».	01.03.2024	
5.	На объекте надзора руководитель не обеспечивает проведение работ по очистке вентиляционных камер, воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта.	п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.03.2024	
6.	На объекте надзора в подвальном помещении осуществляется хранение ЛВЖ и ГЖ	п. 16(а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.03.2024	
7.	На объекте надзора не обеспечен проезд (подъезд) к зданию	п. 1 ч. 3 ст. 4; п. 1 ч. 1 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 8.1.1 (в) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	01.03.2024	
8.	На объекте надзора эвакуационная лестница ведущая с 3-го и 2-го этажа не соответствует требованиям (на объекте установлена открытая эвакуационная лестница 3-го типа П2)	п. 1 ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.1; 7.1.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.03.2024	

9.	На объекте надзора люк ведущий в чердачное помещение не соответствует требованиям	п. 1 ч. 3 ст. 4; ст. 88; таб. 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 5.3.2 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».	01.03.2024	
10.	На объекте надзора свободный напор у внутренних пожарных кранов не обеспечивает получение компактных пожарных струй, необходимой для тушения пожара в любое время суток, рекомендуется установить задвижку с электроприводом включающейся от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств, противопожарной автоматики, для беспрепятственной подачи давления воды в противопожарный водопровод.	ч. 4, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.5; 7.9; 12.10; 12.11 СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; п. 6.8; 11.7* СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».	01.03.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Срок уведомления лицом, которому выдано предписание, должностного лица, выдавшее предписание, об исполнении пунктов предписания: 01.02.2024

К уведомлению прилагаются копии документов, подтверждающих устранение нарушений.

(указывается рабочий день, наступивший не ранее срока устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности, указанного в предписании)

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Дознаватель ОНД и ПР по Центральному району
ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому
краю И.В. Дугин

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.