

Месяц года	Наименование учреждения, управления	Наименование контролирующего органа	Вид контрольного мероприятия, (плановая, внеплановая, документарная, камеральная, выездная и т.п.)	Сроки, течение которого должно быть проведено контрольное мероприятие	Период охвата проверкой	Результаты контрольных мероприятий										Краткое описание нарушений со ссылкой на нормативный акт	Примечание	
						Предписание дата/номер	дата исполнения	Представление дата/номер	дата исполнения	Административный штраф Дата номер постанов ления	Сумма штрафа	Оплата дата, номер документа	Иное решение проверяющего Дата / Дата / номер	Дата / номер	Акт			
декабрь-январь	КГБСУСО «Первомайский психоневрологический интернат»	Минсоцзащита Алтайского края	плановая, выездная	с 13.12.2021 по 17.01.2022	с 01.12.2018 по 30.11.2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-не заполнение обязательных реквизитов, оттиска печати на кассовых документах, не скрепление оттиска печати и пронумерование кассовой книги, и не указано общее количество пронумерованных листов, заверенных подписями главного бухгалтера и руководителя учреждения/Указанием Банка России от 1.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства». Имеются не заполненные обязательные реквизиты в регистрах бухгалтерского учета, приобщение подтверждающих документов с нечитаемой печатью, выветших кассовых чеках (Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее — Федеральный закон № 402-ФЗ), приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления госу ⁴ Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020); На объекте защиты параметры системы оповещения и управления эвакуацией не соответствуют требованиям пожарной безопасности (ул. Центральная, 2а,п.54 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020); На объекте защиты параметры системы автоматической установки пожаротушения не соответствуют требованиям пожарной безопасности (ул. Центральная, 2а) п.54 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020); На объекте защиты параметры внутреннего противопожарного водопровода не соответствуют требованиям пожарной безопасности (ул. Центральная, 2а) п.54 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020); Специальный текст системы оповещения и управления эвакуацией не соответствует требованиям п.3 Табл. 2 СП 3.13130.2009; Ширина коридора общего коридора с двухсторонним расположением дверей, открывающихся из помещений в коридор, менее 1 м 9 (по факту 0,75), п.4.3.4 СП 1.13130.2020; Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможности их свободного открывания изнутри без ключа , п.26 Правил противопожарного режима в РФ	-
январь		ТО НД и ПР № 8 Управления НД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю	плановая, выездная	17.01.2022 - 28.01.2022	январь 22	28.01.2022 № 1/1/1;	09.08.2022 № 2/1/1	31.01.2022	1 месяц	-	-	-	-	-	от 28.01.2022 № 1; от 28.01.2022 № 2	Приборы оповещения в лестничных клетках выступают из плоскости стен п.4.4.9 СП 1.13130.2020; Не предоставлен протокол испытания ограждений на крыше Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) п.17 «б» Правил противопожарного режима в РФ; Двери лестничных клеток (центральная часть) не оборудованы приспособлениями для самозакрывания п.4.4.6 СП 1.13130.2020; Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможности их свободного открывания изнутри без ключа п.26 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020); Помещения палат не отделены от путей эвакуации (общих коридоров) дверями (левая часть здания) Центральная 2а, п.5.2.7 СП 2.13130.2020; Ширина дверей на путях эвакуации из палат составляет 0,68-0,7 метра (правая часть здания) п.4.2.19 СП 1.13130.2020; Не предусмотрено естественное проветривание коридоров при пожаре п.8.5 СП 7.13130.2011; На объекте защиты параметры автоматической пожарной сигнализации не соответствуют требованиям пожарной безопасности, п.54 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020); На объекте защиты параметры системы оповещения и управления эвакуацией не соответствуют требованиям пожарной безопасности (ул. Центральная, 2а, п.54 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020); На объекте защиты параметры системы автоматической установки пожаротушения не соответствуют требованиям пожарной безопасности (ул. Центральная, 2а) п.54 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020); На объекте защиты параметры внутреннего противопожарного водопровода не соответствуют требованиям пожарной безопасности (ул. Центральная, 2а) п.54 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020); Специальный текст системы оповещения и управления эвакуацией не соответствует требованиям п.3 Табл. 2 СП 3.13130.2009; Ширина коридора общего коридора с двухсторонним расположением дверей, открывающихся из помещений в коридор, менее 1 м 9 (по факту 0,75), п.4.3.4 СП 1.13130.2020; Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможности их свободного открывания изнутри без ключа , п.26 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020); Основной коридор не выделен от основной части здания противопожарной преградой (установка пластинчатых дверей), от 88 ч. 1 ФЭ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Помещения палат не отделены от путей эвакуации (общих коридоров) дверями Лесная, 13, п.5.2.7 СП 2.13130.2020; На объекте защиты параметры автоматической пожарной сигнализации не соответствуют требованиям пожарной безопасности (ул. Лесная, 13), п.54 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020); На объекте защиты параметры системы оповещения и управления эвакуацией не соответствуют требованиям пожарной безопасности (ул. Лесная, 13), п.54 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020); На объекте защиты параметры системы автоматической установки пожаротушения не соответствуют требованиям пожарной безопасности (ул. Лесная, 13), п.54 Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020);	-	
сентябрь		Прокуратура Первомайского района			01.10.2021			09.09.2022 № 02-39-2022	безотлагательно							не размещена информация о подлиннике на официальном сайте http://zakupki.gov.ru		
декабрь		Прокуратура Первомайского района		13.12.2022 по 19.12.2022											не получен			

Данную форму необходимо заполнить по имеющимся данным на день отправки и отправить на электронный адрес pfu-monitoring@yandex.ru, в прилагаемом формате excel с указанием в имени файла краткого названия учреждения или управления. Форматы, отличные от формата excel не